

प्रमाण पत्र

No - 1048/ICB

21/9/10

प्रमाणित किया जाता है कि शोभाराम पब्लिक स्कूल दिनारपुर, गागलहेडी विकास  
खण्ड पुर्वोरका, तहसील सहारनपुर, जनपद सहारनपुर उ0प्र0 के भवन का स्थलीय  
निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 21/9/10 को किया गया।

संलग्न:- चैक लिस्ट मूल प्रति में।

जिलाधिकारी द्वारा नमित अभियन्ता  
विभाग, सहारनपुर

  
Manager  
**S. R. PUBLIC SCHOOL**  
Dinarpur-Gagalheri (Saharanpur)





विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट:

(ख): उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु	निरिक्षण उत्तर
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनाया गया है?	Yes
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निगम/प्राधिकरण/राज्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	Yes
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	No
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	Yes
5.	क्या भवन के चारों तरफ 60 मी० सुरक्षा स्थान है?	Yes
6.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पार्श्व प्रवेश एवं अन्य वातावरण से 45°	Yes
7.	क्या मुख्य प्रवेश मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० (12 Mts)	10m
8.	क्या भवन की छत R.C.C. की कमी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में अलग-अलग सामग्री का प्रयोग नहीं कराई गयी?	Yes
9.	क्या भवन की दीवारों ईट या ब्रिक की सीमेन्ट मराले से बनी है?	Yes
10.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	No
11.	क्या गलतों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.0 मी० (छतें तोलों में 3.0 मी०) है?	Yes
12.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (गार्डरोड/गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० (गार्डरोड 4.5 मी०) है?	6m 4.5m
13.	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के वर्ग क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	Yes
14.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
15.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	Yes
16.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिल या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेज गैस (जी०) का प्रावधान है?	No
17.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जी० की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० (15' 0") तथा राइजर 150 मिमी० है?	14

*S. R. Sharma*  
Manager  
**S. R. PUBLIC SCHOOL**  
Dinapur-Gagalhen (Saharanpur)

*L. Khanna*  
Principal  
**S. R. Public School**  
Dinapur, Gagalhen (SRE)

*S. R. Sharma*  
JE. P.M. 10  
SRE  
*S. R. Sharma*  
Manager

**S. R. PUBLIC SCHOOL**  
Dinapur-Gagalhen (Saharanpur)



18. क्या भवन को कक्षा से भीन की अधिकतम गूँथी 22.50 मीटर है?   
 2.2-5 ml } **Yes**
19. क्या भवन के कोराडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी है?   
 2.4 mts
20. क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फनीगर, लाकड़ी, कोयला, बाँस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है? **No.**
21. क्या भवन में रस्ते पर मुख्य भवन में स्थित है? **No**
22. क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा गहरीना रखाया रखा जाता है? **No**
23. क्या भवन की आंतरिक पिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? **No**
24. भवन यदि दो मंजिला है तो :-  
 (1) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है?  
 (11) क्या भवन में फ्लैमिंग (200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल या अधिक) बना है?
25. क्या भवन में विद्युतगत तंत्रों की मोड़र न्यूनतम 1500 मिमी तथा स्लोप 1:12 है? (1:12)   
 1500 slope
26. क्या भवन की सीढ़ियाँ भूत पर लुलती हैं?
27. क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?
28. क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?
29. क्या तक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं? **Yes**

**S. R. PUBLIC SCHOOL**  
Dinarpur-Gagalheri (Saharanpur)


*S. Sharma*  
Manager

**विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट**

30. क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मीटर एवं होरीजन्टल दूरी 1.2 मीटर है?
31. क्या भवन से विद्युत की हाई-वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मीटर एवं होरीजन्टल दूरी 2.0 मीटर है?
32. क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं लैंड इन्वैरपोन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बरतन गये हैं?
33. क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित हैं?

**S. R. PUBLIC SCHOOL**  
Dinarpur-Gagalheri (Saharanpur)

*S. Sharma*  
Manager



**S. R. PUBLIC SCHOOL**  
Dinarpur-Gagalheri (Saharanpur)

*S. Sharma*  
Manager